

Milówka, dnia 11.09.2017 r.

**Uczestnicy Postępowania  
Przetargowego**

Dotyczy: zadania pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Milówce

Prezes OSP Milówka informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem jak wyżej wpłynęły do Zamawiającego w dniu 08.09.2017 r. poniższe zapytania, na które udziela się odpowiedzi:

Pytanie 1.

Moc pieca z podajnikiem w projekcie technicznym i przedmiarze robót jest rozbieżny. Proszę o sprecyzowanie mocy urządzenia oraz określenie jakości kotłów klasy jakości kotła wg obowiązujących przepisów?

*Odp. 1. Moc kotła ma wynosić 60 kW (zgodnie z opisem technicznym), Wykonawca klasę jakości kotła dobierze zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

Pytanie 2.

Proszę o załączenie projektu akustycznego wykonawczego zgodnie z opisem technicznym pkt.3.3h, w celu rzetelnej wyceny pozycji przedmiaru nr 35.

*Odp. 2. Zamawiający umieszcza projekt akustyki pomieszczenia jako załącznik nr 10.*

Powyższe wyjaśnienia stanowią nieodłączny element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

**PREZES ZARZĄDU**  
*[Podpis]*  
**OSP MILÓWKA**  
**Marcin Żyrek**